



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



55015183

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct comunal urban.
RAP treapta III, ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol. colect.: san-microb.-0,5 L; san-igienic-1,5 L

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"

Adresa juridică: str. Cosăuților-32, mun. Soroca

Data și ora prelevării: 15/07/2026 07:00:00

Livrat în laborator: 15/07/2026 09:59:12

Data eliberării raportul 17/07/2026 11:12:52

Producătorul

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Miros*	Acceptabil consumat orilor	puncte		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (anexa C)
Culoarea*	Acceptabilă consumat orilor	mgPt/L		Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea*	<1,0	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	7,52	unități de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	327	μS/cm-1		2500	SM SR EN 27888:2005
Clorul rezidual*	0,43	mg/l		0.5	SM SR EN ISO 7393-3:2012

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct comunal urban.
RAP treapta III, ÎIS Acva-Nord mun.Soroca
Vol.colect.: san-microb.-0,5 L; san-igienic-1,5 L

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"
Adresa juridică: str.Cosăuților-32, mun.Soroca

Producătorul

Data și ora prelevării: 15/07/2026 07:00:00
Livrat în laborator: 15/07/2026 09:59:12
Data eliberării raportul 17/07/2026 11:12:52

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Enterococi intestinali	0	UFC/100ml	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
------------------------	---	-----------	---	--------------------------

Data începerii investigației 15/07/2026

Data finisării investigației 17/07/2026

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația
suplimentară
Responsabili:**

Elena Ciubuc; Olesea Țurcanu



**Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator**

Liliana Tofan

